

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zadania nr 1, nr 2 i nr 3:

Zadanie nr 1: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Br. Alberta od parkingu przy ul. Aptecznej do węzła zasuw przy ul. Hallera.

Zadanie nr 2: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bluszczowej.

Zadanie nr 3: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Brzozy.”

dot. zapytań z dnia 27.02.2017 do postępowania nr ZP/01/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1:

Jaki obecnie Zamawiający posiada system zdalnego odczytu (poz. 1.1.6. pkt 1. SIWZ)?

Odpowiedź:

Obecnie posiadamy system radiowy zdalnego odczytu wodomierzy IZAR R3,5 firmy DIEHL Metering wraz z wodomierzami AQUARIUS DN15 tej samej firmy.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur w SDR 17 (poz. 1.2.2.1. pkt 31 SIWZ)?

Odpowiedź:

Ze względu na unifikację sieci oraz lepsze parametry dopuszczamy wyłącznie rury typoszeregu SDR11.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17.03.2017r. do 12⁰⁰ (poz. IV.6.2.)

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Jędrzyk