

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wandy od węzła zasuw przy ul. Malczewskiego do węzła zasuw przy ul. Poniatowskiego”,

dot. zapytań z dnia 21.02.2019 do postępowania nr ZP/01/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1:

W celu prawidłowego oszacowania kosztów odtworzenia nawierzchni ulic bitumicznych jak i nawierzchni chodników betonowych prosimy o zamieszczenie na stronie warunków odbudowy pasa drogowego po pracach przebudowy wodociągu, gdyż mimo starań Oferent nie może takich warunków uzyskać od zarządcy drogi na etapie przygotowania oferty, a wiedza ta jest konieczna do przygotowania przez Oferenta oferty z należytą starannością z zachowaniem zasad obustronnych korzyści.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy odtworzyć nawierzchnie asfaltowe i chodniki betonowe w tym nawierzchnie z kostki w miejscach jej zniszczenia lub naruszenia. Odtworzenie to winno być wykonane zgodnie z wymogami techniki budowlanej tj. z zachowaniem odtworzenia wymaganych warstw w tym podbudowy, warstw podkładowych itd. Należy przewidzieć odtworzenie jezdni i chodników na całej szerokości wykopu. W miejscach w których nawierzchnia zostanie naruszona w szerszym zakresie (np.: poprzez oberwanie z uwagi na niewłaściwe zabezpieczenie wykopu), odtworzenie należy przewidzieć również w tych miejscach, z zastrzeżeniem że zakres ten w tych miejscach zostanie każdorazowo uzgodniony z zarządcą drogi. Należy również przewidzieć odtworzenie nawierzchni asfaltowej pomiędzy wykopem a poboczem jeśli pas ten np.: poprzez swoją szerokość, popęka lub jest zbyt wąski aby przy odtworzeniu związać się z warstwą odtworzeniową i stanowić po odtworzeniu całość nawierzchni asfaltowej. Zamawiający zwraca uwagę że przebieg trasy i jej usytuowanie będzie wynikał z projektu budowlanego i Zamawiający nie ma wpływa na wydanie przez Zarządcę drogi innych warunków. Niemniej przedstawione przez Zamawiającego warunki należy stosować jako minimalne w zakresie odtworzeń. Zaznaczamy również że przedstawione warunki dotyczą dróg gminnych a ul. Nowozachęty to droga powiatowa i warunki przejścia przez tą drogę zostaną wydane przez PZD w Bieruniu.

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Jedrysiak